

SECCIÓ SINDICAL DE CCOO A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA



NOTA INFORMATIVA

- **PRODUCTIVITAT ANUAL 2019**
- **DENUNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL PER PROBLEMES DE CLIMATITZACIÓ A CANET DE MAR**

PRODUCTIVITAT ANUAL 2019 Tal com ja us vam informar, la paga de productivitat anual (abril 2019 → 1539,53 €) s'ha de veure incrementada amb els anomenats "fons addicionals" (l'any 2018 va suposar + 132,06 €).

Mitjançant escrit (núm. registre 1900013124) **hem demanat a la DSRH quan es farà efectiu aquest increment** aplicat sobre el factor anual de productivitat.

La resposta que hem rebut per escrit és la següent: "*us informem que s'està treballant per a que es pugui pagar el proper **mes d'octubre 2019***".

ANY	PAGA D'ASSIDUÏTAT (productivitat anual)	
Abril 2017	1338,25*	
Abril 2018	1351,63*	
Abril 2019	1539,53*	+ FONDS ADDICIONALS

(*) Recordeu que la paga anual de productivitat també es veu afectada a l'alça amb els increments retributius anuals:

ANY	PART FIXA des de gener (%)	PART VARIABLE des de juliol (%)	TOTAL ANUAL
2017	+ 1	-----	+ 1
2018	+ 1,5	+ 0,25	+ 1,75
2019	+ 2,25	+ 0,25 (pendents d'aplicació)	+ 2,50

DENUNCIA A INSPECCIÓ DE TREBALL PER PROBLEMES DE CLIMATITZACIÓ A CANET DE MAR Davant la manca de solucions per part de la Diputació, CCOO ens hem vist obligats a presentar una denuncia a Inspecció de Treball per tal que es prenguin mesures correctores urgents.

La Nau Florís acull una Àrea per a la formació tèxtil amb laboratoris d'aprenentatge, de recerca i de desenvolupament de teixits d'altres prestacions.

És tracta doncs d'un centre de treball on hi trobem personal de Diputació i també desenes d'alumnes els quals estan patint una situació d'estrès tèrmic que posa en perill la seva salut: temperatura de 30°C que arriba en alguns moments del dia fins als 38°C.

La Diputació ha de donar respostes ràpides i eficients als problemes de climatització dels seus centres de treball. Mai la manca de pressupost pot ser una excusa per a no complir la norma i posar en perill la salut del personal.

El reglament sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball (RD 486/1997) estableix els següents valors:

Temperatures:

De 17°C a 27°C per a treballs sedentaris

De 14°C a 25°C per a treballs lleugers.


Cliqueu aquí per ampliar aquesta informació.

Has detectat problemes amb la climatització en el teu centre de treball?
→ no dubtis en posar-te en contacte amb ccoo@diba.cat

CCOO CATALUNYA ÚNIC SINDICAT QUE LLIURA ELS SEUS COMPTES AUDITATS A LA SINDICATURA DE COMPTES.

Sindicat amb independència financera:

- 87,42 % d'ingressos propis
- 12,58 % de subvencions.



Cliqueu aquí per a més informació.

Aclariments i dubtes:

- ccoo@diba.cat
- 93 402 29 85 → De 8 a 15:00
- Carrer Mallorca 244, 2-3 → De 8 a 16:30 (fora d'aquest horari amb cita prèvia).